

ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz tel., tel. (41) 248 70 00, fax. (41) 248 70 01

Doradztwo Techniczne tel.: (41) 248 75 33, fax: (41) 248 75 31

ŚWIADECTWO JAKOŚCI
WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ODBIORCZEJ

Rodzaj cementu:

CEM II / A-V 42,5 R

Kontrola prowadzona przez:

Kontrolę Jakości Cementowni Małogoszcz

Uzyskiwane wartości za okres:

KWIECIEŃ 2012

Wymagania normowe

wg PN-EN 197-1

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania
Parametry chemiczne			
Siarczany SO ₃	%	2,8	≤4,0
Chlorki Cl	%	0,023	≤0,1
Parametry fizyczne i mechaniczne			
Początek czasu wiązania	min	218	≥60
Stalność objętości	mm	1	≤10
Wytrzymałość na ściskanie:			
▪ wczesna (po 2 dniach)	MPa	26,3	≥20
▪ normowa (po 28 dniach) (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	52,9	≥42,5 ≤62,5

Informacje uzupełniające:

	Jednostki miary	Wyniki
Koniec czasu wiązania	min	293
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3566

Kierownik Kontroli Jakości

KIEROWNIK
Kontroli Jakości
07.05.2012 r.
mgr inż. *[Podpis]* Nowak