

ul. Warszawska 110
28-366 Małogoszcz tel, tel. (41) 248 70 00, fax. (41) 248 70 01

Doradztwo Techniczne tel.: (41) 248 75 33, fax: (41) 248 75 31

ŚWIADECTWO JAKOŚCI
WEWNĘTRZNEJ KONTROLI ODBIORCZEJ

Rodzaj cementu:
Kontrola prowadzona przez:

CEM IV/B-(V) 32,5 R
Kontrolę Jakości **Cementowni Małogoszcz**

Uzyskiwane wartości za okres:

KWIECIEŃ 2012

Wymagania normowe

wg PN-EN 197-1

	Jednostki miary	Wyniki	Wymagania
Parametry chemiczne			
Siarczany SO ₃	%	2,8	≤3,5
Chlorki Cl	%	0,015	≤0,1
Parametry fizyczne i mechaniczne			
Początek czasu wiązania	min	297	≥75
Stalność objętości	mm	1	≤10
Wytrzymałość na ściskanie:			
▪ wczesna (po 2 dniach)	MPa	14,9	≥10
▪ normowa (po 28 dniach) (wynik z poprzedniego miesiąca)	MPa	39,6	≥32,5 ≤52,5

Informacje uzupełniające:

	Jednostki miary	Wyniki
Koniec czasu wiązania	min	411
Powierzchnia właściwa wg Blaine'a	cm ² /g	3894

Kierownik Kontroli Jakości

KIEROWNIK
Kontroli Jakości
07.05.2012 r.

mgr inż. Grażyna Nowak

